

**Информация о запланированных прекращениях э.энергии для потребителей
в связи с плановыми ремонтными работами по ТОО "Кокшетау Энерго"**

с 27 июля по 2 августа 2020 года

| № | Дата откл. | Время откл. | Наименование | Кол-во потребит. | Место производимого ремонта (мкр.район, улица, село) | Причина отключения |
|---|-------------|-------------|--|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Щучинские межрайонные электрические сети | | | | | | |
| 1 | 27.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 110/10кВ Жасыл | 68 | с.Жасыл | Проверка взаимодействия ОД и КЗ |
| 2 | 28.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 110/35/10кВ Джамантуз | 99 | с.Кенесары | Проверка взаимодействия ОД и КЗ |
| 3 | 29.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Зеленоборская | 365 | с.Акылбай | Кап.ремонт ПС |
| 4 | 30.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Зеленоборская | 365 | с.Акылбай | Кап.ремонт ПС |
| 5 | 27.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Дмитриевка ВЛ-10кВ Кендык-Карагай | 5 | с.Инталы | Обрезка крон деревьев ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 183 |
| 6 | 27.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Вороновка ВЛ-10кВ МПМ-Брусиловка | 40 | с.Брусиловка | Кап.ремонт КТП 10/0,4кВ № 417,37,38 |
| 7 | 27.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Котырколь ВЛ-10кВ Сосновка | 105 | с.Сосновка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Сосновка |
| 8 | 27.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Первомайская ВЛ-10кВ Ново-Андреевка | 63 | с.Ново-Андреевка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Ново-Андреевка |
| 9 | 28.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Дмитриевка ВЛ-10кВ Кендык-Карагай | 5 | с.Инталы | Обрезка крон деревьев ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 183 |
| 10 | 28.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Вороновка ВЛ-10кВ МПМ-Брусиловка | 40 | с.Брусиловка | Кап.ремонт КТП 10/0,4кВ № 417,37,38 |
| 11 | 28.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Котырколь ВЛ-10кВ Сосновка | 105 | с.Сосновка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Сосновка |
| 12 | 28.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Первомайская ВЛ-10кВ Ново-Андреевка | 63 | с.Ново-Андреевка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Ново-Андреевка |
| 13 | 29.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Дмитриевка ВЛ-10кВ Кендык-Карагай | 5 | с.Инталы | Обрезка крон деревьев ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 183 |
| 14 | 29.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Вороновка ВЛ-10кВ МПМ-Брусиловка | 40 | с.Брусиловка | Кап.ремонт КТП 10/0,4кВ № 417,37,38 |
| 15 | 29.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Котырколь ВЛ-10кВ Сосновка | 105 | с.Сосновка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Сосновка |
| 16 | 29.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Первомайская ВЛ-10кВ Ново-Андреевка | 63 | с.Ново-Андреевка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Ново-Андреевка |
| 17 | 30.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Дмитриевка ВЛ-10кВ Кендык-Карагай | 5 | с.Инталы | Обрезка крон деревьев ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 183 |
| 18 | 30.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Вороновка ВЛ-10кВ МПМ-Брусиловка | 40 | с.Брусиловка | Кап.ремонт КТП 10/0,4кВ № 417,37,38 |
| 19 | 30.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Котырколь ВЛ-10кВ Сосновка | 105 | с.Сосновка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Сосновка |
| 20 | 30.07.2020г | 10.00-18.00 | ПС 35/10кВ Первомайская ВЛ-10кВ Ново-Андреевка | 63 | с.Ново-Андреевка | Кап.ремонт ВЛ-10кВ Ново-Андреевка |
| Щучинские городские электрические сети | | | | | | |
| 1 | 7/27/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №3 Элеваторная | 124 | Элеваторная, Зеленая | Монтаж Ж/Б опор |
| 2 | 7/28/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №3 Элеваторная | 124 | Элеваторная, Зеленая | Монтаж Ж/Б опор |
| 3 | 7/29/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №3 Элеваторная | 124 | Элеваторная, Зеленая | Монтаж Ж/Б опор |
| 4 | 7/30/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №3 Элеваторная | 124 | Элеваторная, Зеленая | Монтаж Ж/Б опор |
| 5 | 31.07.20 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №3 Элеваторная | 124 | Элеваторная, Зеленая | Монтаж Ж/Б опор |
| 6 | 7/27/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №185 пос Энергетиков | 153 | ул. Энергетиков | Инвестпрограмма |
| 7 | 7/28/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №185 пос Энергетиков | 153 | ул. Энергетиков | Инвестпрограмма |
| 8 | 7/29/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №185 пос Энергетиков | 153 | ул. Энергетиков | Инвестпрограмма |
| 9 | 7/30/2020 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №185 пос Энергетиков | 153 | ул. Энергетиков | Инвестпрограмма |
| 10 | 31.07.20 | 10:00-17:00 | КТП 10/0,4кВ №185 пос Энергетиков | 153 | ул. Энергетиков | Инвестпрограмма |
| Акжарские электрические сети | | | | | | |
| 1 | 7/30/2020 | 10:00-19:00 | ПС 35/10кВ "Менжинская" | 82+11юр | с. Кенащи с.Байтус | Капитальный ремонт |
| 2 | 7/31/2020 | 09:00-19:00 | ПС 35/10кВ "Менжинская" | 82+11юр | с. Кенащи с.Байтус | Капитальный ремонт |
| 3 | 7/30/2020 | 10:00-18:00 | ПС 110/ 35/10кВ "Ленинградская" | 339+45юр | с. Ленинградское | Выполнение Т У |
| 4 | 7/28/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2-2 "Водокачка" | 17+3юр | с. Ациголь | Капитальный ремонт |
| 5 | 7/27/2020 | 10:00-14:00 | РП-"Колос" | 104+2юр | с.Ульгули | Текущий ремонт |
| 6 | 7/27/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5-2 "Кенесары" | 57+6юр | с.Талшик | Капитальный ремонт |
| 7 | 7/30/2020 | 10:00-20:00 | ПС 110/35/10кВ "Ленинская" | 376+16юр | с.Улгули.с.Каршилик.с.Кульколь. | Текущий ремонт |
| 8 | 7/28/2020 | 10:00-20:00 | ПС 35/10кВ "Горьковская" | 565+63юр | с.Горьковское. | Текущий ремонт |
| Енбекшильдерские электрические сети | | | | | | |
| <i>плановых отключений нет</i> | | | | | | |

| Уалихановские электрические сети | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---|---------------|--|---|
| 1 | 7/27/2020 | 09.00-19.00 | 35/10 кВ Толбужинская | 248 | с.Тельжан | Текущий ремонт |
| 2 | 7/27/2020 | 09.00-18.00 | КТП 10/0,4кВ №22-18 | 118 | с.Кишкенеколь | Инвестпрограмма установка ж/б стоек |
| 3 | 7/28/2020 | 09.00-18.00 | КТП 10/0,4кВ №22-18 | 118 | с.Кишкенеколь | Инвестпрограмма установка ж/б стоек |
| 4 | 7/29/2020 | 09.00-19.00 | ПС 35/10кВ Бидаик | 372 | с.Бидаик | Текущий ремонт |
| 5 | 7/29/2020 | 09.00-18.00 | КТП 10/0,4кВ №22-13 | 168 | с. Кишкенеколь | Инвестпрограмма установка ж/б стоек |
| 6 | 7/30/2020 | 09.00-18.00 | КТП 10/0,4кВ №22-13 | 168 | с. Кишкенеколь | Инвестпрограмма установка ж/б стоек |
| 7 | 7/31/2020 | 09.00-18.00 | КТП 10/0,4кВ №22-13 | 168 | с.Кишкенеколь | Инвестпрограмма установка ж/б стоек |
| Зерендинские электротехнические сети | | | | | | |
| 1 | 7/27/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 | 196 | с.Красный Яр | Выполнение инвестпрограммы 2020 г. Установка опор |
| 2 | 7/28/2020 | 10:00-18:00 | КТП-10/0,4кВ №4-01 | 28 | с.Акан | Капитальный ремонт КТП |
| 3 | 7/28/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №18-01 | 140 | с.Куропаткино | Распределение нагрузок по фазам, обрезка деревьев |
| 4 | 7/29/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №4-01 | 28 | с.Акан | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 5 | 7/30/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-10кВ "Акколь - Аэропорт" | 112 | с.Акколь | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |
| 6 | 7/30/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 | 196 | с.Красный Яр | Выполнение инвестпрограммы 2020 г. Установка опор |
| 7 | 7/31/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-10кВ "Куропаткино - Раздольное" | 168 | с.Раздольное | Обрезка деревьев, перетяжка провода |
| 8 | 7/31/2020 | 10:00-18:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №7-04 | 18 | с.Кызылагаш | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 9 | 7/28/2020 | 10:00-14:00 | ПС 35/10 кВ Исаковка | 313 | с.Исаковка, Боевое, Костомар | Проверка устройств РЗА на подстанции |
| 10 | 7/29/2020 | 10:00-14:00 | ПС 35/10 кВ Ленин Жолы Т-2, II СШ-10кВ | 193 | с.Коктерек, Кызылегис | Тех.обслуживание оборудования |
| | | 14:00-18:00 | ПС 35/10 кВ Ленин Жолы Т-1, I СШ-10кВ | | | |
| 11 | 7/30/2020 | 10:00-14:00 | ПС 35/10 кВ Айдабул Т-1, I СШ-10кВ | 456 | с.Айдабул, Красиловка | Тех.обслуживание оборудования |
| | | 14:00-18:00 | ПС 35/10 кВ Айдабул Т-2, II СШ-10кВ | | | |
| 12 | 7/28/2020 | 10:00-16:00 | ПС 110/10кВ Сарыозек I СШ-10кВ | 174 | с.Сарыозек, п.Баратай | Тех.обслуживание оборудования |
| 13 | 7/29/2020 | 13:00-18:00 | ПС 35/10/6кВ Алексеевка I, II СШ-6кВ, отходящ ВЛ-6кВ, I СШ-10кВ и отходящие ВЛ-10кВ | 329 | с.Алексеевка | Тех.обслуживание оборудования |
| Рузаевские электрические сети | | | | | | |
| 1 | 27.07-30.07.21 | 10.00-18.00 | ВЛ-10 кВ Шоптыколь - ХПП | 42 | с. Шоптыколь | КР ВЛ-10 |
| 2 | 27.07-30.07.22 | 10.00-18.00 | КТП-10/0,4 кВ № 5-15 с. Рузаевка | 100 | с. Рузаевка | обрезка деревьев |
| 3 | 27.07-30.07.23 | 10.00-18.00 | КТП-10/0,4 кВ № 2-4 с. Бирлик | 2 | с. Бирлик | КР КТП |
| 4 | 27.07-30.07.24 | 10.00-18.00 | ПС 35\10 кВ Раисовка | 271 | с. Раисовка | КР ПС 35\10 кВ Раисовка |
| 5 | 27.07-30.07.25 | 10.00-18.00 | КТП-10/0,4 кВ № 2-5 с. 15 лет Казахстана | 48 | с. Карагаш, с. Мадениет | ТО ВЛ-10 |
| Айыртауские межрайонные электрические сети | | | | | | |
| 1 | 7/28/2020 | 11.00-14.00 | ПС 35/10кВ Новосветловка "ячейка отходящей ВЛ-10кВ "ЦУ" | 193ч/с+9юр.л. | с.Новосветловка | Замена масла в МВ-10кВ |
| 2 | 27.07-30.07.20 | 11.00-18.00 | КТП-10/0,4кВ № 7-1 | 108ч/с+1юр.л. | с.Арыкбалык | Вынос учетов на фасады домов |
| Целинные электрические сети | | | | | | |
| 1 | 7/27/2020 | 10.00 - 14.00 | яч."Бригады" ПС 35/10 кВ "Урожайная" | 5 | с.Урожайное | Тек.ремонт МВ-35 кВ |
| 2 | 7/27/2020 | 14.00 - 18.00 | яч."Базы" ПС 35/10 кВ "Урожайная" | 3 | с.Урожайное | Тек.ремонт МВ-35 кВ |
| 3 | 7/28/2020 | 10.00 - 14.00 | яч."Ц-усадьба" ПС 35/10 кВ "Урожайная" | 294 | с.Урожайное | Тек.ремонт МВ-35 кВ |
| 4 | 7/29/2020 | 10.00 - 14.00 | ВЛ-10 кВ "Ц-усадьба Дружба" | 286 | с.Целинное | Кап.ремонт |
| 5 | 27-28.07.2020 | 10.00 - 18.00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6-3 | 74 | с.Новоишимское | Демонтаж провода |
| 6 | 29-30.07.2020 | 10.00 - 18.00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1-5 | 6 | с.Новоишимское | Демонтаж провода |
| 7 | 7/29/2020 | 18.00 - 20.00 | участок до опора 70 ВЛ-10кВ район центр 1 от ПС 35/10/6кВ №10 с. "Целинное" | 3 | с.Новоишимское | Ревизия РЛНД-10 кВ |
| 8 | 20.07-24.07.20 | 11.00-18.00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №4-5 | 15ч/с+2юр.л. | с.Красново | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| Кокшетауский городские электрические сети | | | | | | |
| 1 | 27-30.07.2020 | 10:00-17:30 | ТП 10/0,4кВ №196 | 396 | ул.Ак.Серы-Ауебек.-Куйбыш-Темирбекова | Кап.ремонт ТП-10/0,4 №196 |
| 2 | 27-31.07.2020 | 10:00-18:00 | ТП 10/0,4кВ №104 | 412 | ул.Абая-Габдуллина-Ауельбекова-Потанина | Кап.ремонт ТП-10/0,4 №104 |
| 3 | 7/28/2020 | 10:30-16:30 | ПС КГПП яч.44 | 11 | Северная Промзона | Выправка опор, обрезка деревьев |
| 4 | 7/29/2020 | 10:30-16:30 | ПС КГПП яч.54 | 70 | пос.Застанционный | Для замены опор |
| Степногорские электрические сети | | | | | | |
| 1 | 27-30.07.2020 | 10.00-17.00 | ПС Богембай ВЛ-10кВ №8 КТП №2-4 | 6 | Сапак | Кап.ремонт КТП 2-4, перетяжка ВЛ0,4кВ |
| 2 | 27-28.07.2020 | 9.30-18.00 | ПС Бестюбе ВЛ-6кВ №14 КТП-10233 | 74 | п. Бестюбе ул.Бекпаева, Больничная | Перетяжка ВЛ-0,4кВ от КТ10233 |
| 3 | 29-30.07.2020 | 9.30-18.00 | ПС Бестюбе ВЛ-6кВ №28 КТП-10202 | 75 | п. Бестюбе ул.Клубная, Пушкина, Айгожина | Перетяжка ВЛ-0,4кВ от КТ10202 |
| 4 | 15.07-29.07.20 | 07:00-20:00 (с включением на ночь) | ВЛ-35кВ Бестюбе-Изобельная Правая, ВЛ-35кВ Бестюбе-Изобельная Левая | 179 | п.Изобельное | Демонтаж ВЛ-35кВ |

| Ташыгинские электрические сети | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--|-----|-------------------|---|
| Ново-Сухотинское ПЭУ | | | | | | |
| 1 | 27-30.07.2020 | 10:00-18:00 | ПС 220/35/10 Красноармейская ВЛ-10кВ №110 Большой Изюм | 142 | с.Чермошнянка | Ремнт ВЛ-10кВ |
| 2 | 27-30.07.2020 | 10:00-18:00 | ПС 220/35/10 Красноармейская ВЛ-10кВ №115 Заречное | 103 | с.Заречное | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 3 | 28-29.07.2020 | 10.00-18.00 | ПС 35/10 Леонидовка ВЛ-10 кВ яч №7 Многоцветное | 157 | с.Леонидовка | Ремонт ВЛ-10кВ |
| Кировское ЛМУ | | | | | | |
| 1 | 27-28.07.2020 | 10:00-18:00 | КТП 10/0,4кВ №4-01 | 17 | с.Котовское | Опиловка, перетяжка провода ВЛ-0,4кВ |
| 2 | 27-28.07.2020 | 10:00-18:00 | КТП 10/0,4кВ №4-01 | 17 | с.Котовское | Тех.обслуживание КТП |
| Чкаловское ПЭУ | | | | | | |
| 1 | 27-30.07.2020 | 10.00-18.00 | ПС 35/10 Севастопольское | 103 | с.Севастопольское | Выправка опор, замена изоляторов, перетяжка провода |
| 2 | 7/28/2020 | 10.00-18.00 | ПС 110/35/10 Ильичевка ВЛ-10кВ яч.№1 №3, Октябрьское ХПП, Птицефабрика, Чкаловское ХПП | 117 | с.Ильичевка | Замена масла в выкатных тележках |
| 3 | 7/29/2020 | 10.00-14.00 | ПС 35/10 Вишневская | 51 | с.Вишневка | Отбор проб масла |
| Келлеровское ПЭУ | | | | | | |
| 2 | 27-30.07.2020 | 10.00-18.00 | ПС 110/10 Рощинское | 103 | с.Рощинское | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10-06 |